NYBROGRUS

ANALYS AV STRID SAND ("EU SAND")

Entreprenör:		Provt.datum:	**20180605**	Lab Provnr:	**2003911**
Objekt:		Märkning:			
Leverantör:		Provtagn.plats:	**Igersdela**		
Produkt:	**EU-Sand 0/4**	Provtagare:	**JE**		

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning	
	0,00
SS-EN 12620 Finhetsmodul enl. bilaga B	2,71
	0,0

Noteringar

JE
Produktionskontroll
Torrsiktad

Begränsningslinjer enl. Anl. AMA



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
1,8	3,9	16,3	48,0	73,3	89,6	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2018-06-05 Underskrift: _____

AB Nybrogrus
Runtorp 502
388 99 Påryd

Tel. 0480-388 80
Fax 0480-342 06

Org. nr. 556134-1164
Hemsida: www.nybrogrus.se