



ANALYS AV BÄRLAGERGRUS 0-31,5 mm


Entreprenör:	Provt.datum: 20260616	Lab Provnr: 2004402
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Brånahult	
Produkt: Bärlager 0/32 mm	Provtagare: PA	

Analysresultat:

Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat
PA

Gränskurvor bärlager till belagda vägar enligt TDOK 2013:0530



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
4,2	5,1	6,6	9,0	12,8	19,6	30,6	37,3	45,3	55,2	71,4	86,7	99,4	100,0	100,0	100,0