




ANALYS AV FÖRSTÄRKNINGSGRUS

Entreprenör:	Provt.datum: 20220927	Lab Provnr: 2005261
Leverantör:	Märkning:	
Produkt: Förstärkning 0/90 mm	Provtagn.plats: Brånahult	
Objekt:	Provtagare: PA	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning siktning

Gränskurvor förstärkningslager till belagda vägar enligt TDOK 2013:0530



Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat
EB/Laborant

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm	125 mm
5,2	6,5	8,4	11,5	15,8	21,9	29,4	34,1	38,5	43,1	49,3	56,1	64,0	73,5	84,8	94,1	100,0
																180 mm
																100,0

AB Nybrogrus 2022-09-28

Underskrift: _____