



ANALYS AV STENMATERIAL


Entreprenör:	Provt.datum: 20260831	Lab Provnr: 2014060
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Brånahult	
Produkt: Makadam 11/16 mm	Provtagare: PA	
	Laborant: EJ	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Torsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	7,3	90,1	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____