




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: 20190924	Lab Provnr: 2009988
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Brånahult	
Produkt: Makadam 16/22 mm	Provtagare: PA	

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torsiktat
 Laborant PA

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,7	1,0	1,1	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,8	13,7	96,1	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____