




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provtagare: PA	Lab Provnr: 2013668
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagare: PA	
Produkt: Makadam 16/32 mm	Laborant: EB	

<u>Analysresultat:</u>
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

<u>Noteringar</u>
Produktionskontroll
Torrsiktat



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm
0,063 mm 0,125 mm 0,25 mm 0,5 mm 1,0 mm 2,0 mm 4,0 mm 5,6 mm 8,0 mm 11,2 mm 16,0 mm 22,4 mm 31,5 mm 45,0 mm 63,0 mm 90,0 mm
0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 5,1 57,1 98,0 100,0 100,0 100,0

Underskrift: _____