




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: 20210607	Lab Provnr: 2010892
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Brånahult	
Produkt: Makadam 4/8 mm	Provtagare: PA	Laborant: AJ

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	3,9	36,7	93,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____