




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: 20210208	Lab Provnr: 2010700
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Makadam 32/63 mm	Provtagare: PA	Laborant: PA

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	2,5	9,6	62,1	97,6	100,0

Underskrift: _____