




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: 20230703	Lab Provnr: 2012129
Objekt:	Märkning: Klass 1	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Makadam 32/63 mm	Provtagare: PA	Laborant: PA

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat. 68% passerande på 50mm=godkänt!

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm															
0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	3,8	28,3	95,6	100,0

Underskrift: _____